

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



11210061000201094688 от 28.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Коми, г. Воркута, ул. Пушкина, д. 26, 8(82151) 30-2-30; ond.vorkuta@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 114/1**

(левая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: **Муниципальному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 26 (ИНН 1103024076)**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от **28 сентября 2021 г. № 114**, в период с «04» октября 2021 г. по «15» октября 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Вальтер Михаил Андреевич, старший лейтенант внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка **Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26»** по адресу:

- Республика Коми, г. Воркута, ул. Пирогова, д 9б;

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МОУ "СОШ № 26" Гайцукевич Александр Сергеевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В полу на пути эвакуации допускается перепад высоты 0,54 м снаружи запасного выхода с лестничной клетки №32 согласно техническому паспорту. При наличии такого перепада не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	ч. 1 ст. 6; ст. 89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 6.28* Строительные нормы и правила российской федерации 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	15.09.2022	
2.	При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, не проведено ежегодное испытание или замена автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет), установленного изготовителем (поставщиком). Согласно акту приёмки средства обеспечения пожарной безопасности приняты в эксплуатацию с 22 октября 2007 года.	абзац 4 п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3. п. 6.2.4.1, п. 7.9.4 Национальный стандарт российской федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ Р 53325-2012; ст.4, ст.6 ФЗ №123 от 22.07.2008г.	15.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Иванов И.И.
Иванов И.И.
Иванов И.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Иванов И.И.
(подпись)

Инспектор ОНДиПР г. Воркуты УНДиПР

ГУ МЧС России по Республике Коми

Вальтер М.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Вальтер М.А.
(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.